

Gasotest Lekzoekspray

Gebruiksaanwijzing – 500 ml



KOUDHÈ | Airconditioning
Warmtepompen
Ventilatie

1. Toepassing

Gasotest lekzoekspray is bedoeld voor het opsporen van lekken in gasleidingen, persluchtinstallaties, ventielen en koppelingen. Zelfs zeer kleine lekken worden zichtbaar door schuimvorming en bellen.

2. Voorbereiding

- Zorg dat de installatie onder druk staat
- Zorg voor voldoende ventilatie
- Controleer visueel op grove lekkages

3. Gebruik

Stap 1 – Schud de spuitbus kort voor gebruik.

Stap 2 – Spuit op koppelingen, lassen, ventielen en schroefdraad.

Stap 3 – Observeer:

- Bellenvorming = lek aanwezig
- Geen bellen = verbinding is dicht

4. Na gebruik

- Indien nodig afspoelen met water
- Defecte verbinding herstellen
- Opnieuw controleren na reparatie

5. Eigenschappen

- Waterbasis
- Niet brandbaar en niet giftig
- Biologisch afbreekbaar

Veiligheidsinstructies

- Niet gebruiken op elektrische onderdelen onder spanning
- Vermijd contact met ogen
- Niet gebruiken bij vorst
- Alleen gebruiken op druksystemen

Kort samengevat

Spuiten → kijken → bellen = lek → repareren → opnieuw testen